



ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO

Závod elektro – Kotkova 3582/19, 669 02 Znojmo
Zapsáno v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 581

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI VÝROBKU

Typ:	JBC E3260-2-0615	Zakázkové číslo:	PO-2019-02-002120
Výrobní číslo:	57241 – 57390 / 09 / 2019	Objednávka:	19OV010100000728
Odběratel:	KAMÍR a Co spol. s r. o. Pacov, Ferd. Pakosty 1148 39501 Pacov		Číslo osvědčení: 548 / 2019

TECHNICKÉ ÚDAJE (OPIS VÝKONOSTNÍHO ŠTÍTKU)

Vinutí:	P [VA]	U [V]	I [A]	Uk [%]	Další údaje:		Poznámka:
Vstupní:		230	1,0		Frekvence [Hz]:	50 / 60	
					Třída izolace:	ta40°C/B	
					Krytí [IPxx]:	IP54	
					Rok výroby:	2019	
Výstupní:	200	24	8,34		Druh zatížení:	100%	
					Spojení fází:		
					Chlazení:	AN	
					Hmotnost [kg]:	4,0	
					Odpovídá ČSN:	EN 61558-2-6	
					Indukčnost [mH]:		
Druh transformátoru:	Jednofázový bezpečnostní transformátor						

OSTATNÍ ÚDAJE

Způsob a provedení výstupní kontroly:	Kusová kontrolní zkouška		
Balení:			
Celkové množství:	150 ks	Číslo odesílacího listu:	Datum:

MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU A ELEKTRICKÉ PEVNOSTI

Měření izolačního odporu:			Měřeno přístrojem:		Eurotest 61557		
Vinutí	PRI/zem	SEK/zem	/zem	/zem	/zem	/zem	/zem
[MΩ]	2	2					
Vinutí	PRI/SEK	/	/	/	/	/	/
[MΩ]	5						

Zkouška přiloženým napětím z cizího zdroje (po dobu 60 sec), měřeno přístrojem:

KV 10 – 2000 (0 – 10 kV)

Vinutí:	[kV]	Vinutí:	[kV]	Vinutí:	[kV]
PRI / SEK	3,55				
PRI / ZEM	1,77				
SEK / ZEM	1,77				

POZNÁMKA:

Vratná tepelná pojistka UP62-110°C

Vystavil:	Petr Málek	ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO závod elektro - ORJ Kotkova 3582/19, 669 02 Znojmo Tel.: 515 200 033, fax: 515 200 034 DIČ: CZ44026587, E-mail: orj@elektrokov.cz -24-	Schválil:	Jindřich Dobrovolný
Ve Znojmě dne:	17. 9. 2019		Ve Znojmě dne:	17. 9. 2019
Podpis: 		Podpis: 		